

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ



AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
în baza Referatului de evaluare

La cererea MANDA NICOLETA VICTORIA în calitate de
ADMINISTRATOR al APA-BARBATESTI S.R.L.
cu sediul în SAT BARBATESTI, COM. BARBATESTI, STR. PRINCIPALA, , cod fiscal/CUI 47262156
NR. 217, CAMERA 1, JUDETUL GORJ
înregistrată cu nr. 161/23.03.2026 , în urma examinării documentației prezentate și a evaluării
obiectivului INSTALATIA DE APA POTABILA BARBATESTI
din COMUNA BARBATESTI, SATELE BARBATESTI, SOCU, MUSCULESTI, PETRESTI, JUD. , de către
ALBITA MATILDA, INSPECTOR DE SPECIALITATE
de evaluare nr. 312 din 13/05/2026 , a rezultat că sunt îndeplinite prevederile
reglementărilor sanitare în vigoare: ORDONANTA NR. 7/2023, HOTARAEA NR. 971/2026, HOTARAREA
NR. 930/2005, ORD. M.S. 119/2014, ACTUALIZATE
În baza legii nr. 95/2006 și a Ord. M.S. 1030/2009, actualizat se acordă:

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE

NR. 64 25/05/2026

pentru obiectivul: INSTALATIA DE APA POTABILA BARBATESTI
situat în COMUNA BARBATESTI, SATELE BARBATESTI, SOCU, MUSCULESTI, PETRESTI, având ca
JUD. GORJ
obiect de activitate PRODUCERE SI DISTRIBUTIE APA POTABILA
cod CAEN 3600 , structura funcțională care se anexează prezentei autorizații sanitare
de funcționare si este parte integrantă din aceasta.

Directorul Sediului,
EC. STAN VASILE NARCIS
.....
(semnătura și stampila autorității competente)

NOTĂ: Titularul autorizației este obligat:

- să solicite în scris schimbarea autorizației sanitare de funcționare în cazul modificării în structura funcțională a unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării;
- să aplice și să respecte normele antiepidemice și de igienă în vigoare.

Viza anuală: (ZZ/YY/AN)

dată:

..

Viza anuală: (ZZ/YY/AN)

dată:

..

Viza anuală: (ZZ/YY/AN)

dată:

..

STRUCTURA FUNCTIONALA
ANEXA LA AUTORIZATIA SANITARA DE FUNCTIONARE
NR. 64/25.05.2026

INSTALATIA DE APA POTABILA BARBATESTI, SATELE BARBATESTI,
SOCU, MUSCULESI, PETRESTI, JUD. GORJ

Elementele componente ale sistemului public sunt urmatoarele :

- Elementele componente ale sistemului public sunt urmatoarele :
- Sursa: – foraje OMV-amestec ;
 - Retea de aductiune: conducta PEHD, Dn 110 mm ,Lt=4500 ml;
 - Statie de tratare :clorinare cu clor gazos, Qmax=399,8mc, Qmin=199,7mc;
 - Rezervor de inmagazinare - 300mc
 - Retea distributie : ramificata, Dn-63-125, L=14000 ml, PEHD

VIZA ANUALA
DATA.....

DIRECTOR EXECUTIV,
.....

VIZA ANUALA
DATA.....

DIRECTOR EXECUTIV,
.....

VIZA ANUALA
DATA.....

DIRECTOR EXECUTIV,
.....

VIZA ANUALA
DATA.....

DIRECTOR EXECUTIV,
.....